



AGG-CI

DNÍ NÁRODNÍ VÝBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

TECHNICKÝ REFERÁT, PRAHA I, RÁSNOVKA čp. 770, ž. n. 8

Zn.: XI/22-719-d 1/Mal.-51/1-Pa.

19.6.1951.

V Praze dne

Věc : Projekt garáží a skladu
 P.H.v objektu čp.1 v Praze-
 Malešicích při statku hl.m.Prahy.
 Přezkoušení po stránce hospodárnosti.
 Přílohy : 1 výkres,
 Vyřizuje : Ing.Procházka, tel.205-00.
 linka 988.


Obvodní národní výbor v Praze 10.-technický referát.

Projekt se schvaluje za těchto podmínek :

- 1./ Dlažba v garáži budiž provedena s oboustranným spádem.Na nejnižším místě dlažby budiž zřízena jímka v rozměrech 30x30 x40cm.
 - 2./ Stropní podklad garáží budiž proveden z keramického pletiva s cementovou omítkou.
 - 3./ Okna budiž provedena typisovaná betonová.
- Pokud se týká zastřešení garážového prostoru, podotýkáme, že má být provedeno zásadně nespalnou konstrukcí.Podle výnosu býv.ministerstva techniky čj.19/58-IV/1-1950 ze dne 11.října 1950, kterým byl vydán "Typisáční sborník pro rok 1951 je možno však v roce 1951 stavěti minimální garáže / 8 osobních neb 8 středních nákladních, neb 4 těžké, neb 4 autobusy/ s polospalnou střešní konstrukcí t.j.s dřevěných příhradových vrátníků s podkladem z keramického pletiva s cementovou omítkou.

Za technického referenta Ú.N.

Ing.Vl.Frýda, v.r.



Za správnost vyhotovení.

Vedoucí kanceláře:

