



**Městská  
část  
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-071114/2015-Nos

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 2015-07-22

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy (dále jen DOSS) dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

**„Realizace vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemku investora, parc. č. 3033, k. ú. Vinohrady, v ulici Benešovská 1922, Praha 10.“**

**I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

**Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy: (Ing. Růžičková/483)**

Dle předložené PD bude na pozemku č. parc. 3033 v k. ú. Vinohrady při jeho jižní a východní hranici realizováno 7 vrtů pro tepelné čerpadlo.

Kvalita ovzduší v místě stavby je charakterizovaná následujícími hodnotami pětiletých průměrných koncentrací vybraných znečišťujících látek za roky 2009 - 2013, uvedených na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu: NO<sub>2</sub> roční  $\bar{\varnothing}$  = 34,6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , PM<sub>10</sub> roční  $\bar{\varnothing}$  = 27,1  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , PM<sub>2,5</sub> roční  $\bar{\varnothing}$  = 19,5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , PM<sub>10</sub> 36. maximální 24 hod.  $\bar{\varnothing}$  = 47,0  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Hodnoty 36. maximální koncentrace 24 hodinového průměru částic PM<sub>10</sub> se blíží hodnotě pro imisní limit, stanovený v příloze č. 1 výše uvedeného zákona (50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Při provádění vrtných a výkopových prací a při manipulaci s vytěženou zemínou požadujeme, aby byla uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění či opatrná manipulace se zemínou.

**Při splnění těchto podmínek souhlasíme s realizací stavby.**

Ing. Daniel Čech  
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
IČ: 00063941

Úřední hodiny:  
Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30  
St 8:00—12:00 a 13:00—17:30  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

tel.: +420 267 093 649  
fax: +420 272 739 587  
<http://www.praha10.cz>  
e-mail: [tomasn@praha10.cz](mailto:tomasn@praha10.cz)