



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-014646/2016
Vyřizuje linka: viz níže
V Praze dne: 2016-03-03

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Stavební úpravy a změna užívání kancelářských prostor v 6. + 7. NP na dvě bytové jednotky, Bulharská 621/4, k. ú. Vršovice - Praha 10.“

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy (Ing. Růžičková/483)

Dle předložené PD budou nově vzniklé dva byty zásobovány teplem následujícím způsobem:

Byt č. 1 – Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TUV je navržen plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TUV BUDERUS Logamax plus GB 172-24K o výkonu 24 kW, umístěný v koupelně (místnost č. 6.1.03).

Byt č. 2 – mezonetový - Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TUV je navržen plynový kondenzační kotel s nepřímotopným zásobníkem TUV BUDERUS Logamax plus GB 172-24 T50 o výkonu 24 kW, umístěný na WC (místnost č. 6.2.03).

Kotle splňují emisní třídu NO_x 5. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotlů bude zajištěn koaxiálními kouřovody nad střechu objektu.

Při bouracích i stavebních pracích a při transportu odpadu požadujeme, aby byla uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě. Dále je nutné v případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, neprodleně provést jejich očištění.

Při splnění všech podmínek souhlasíme s realizací stavby.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 093 609
Fax: +420 272 739 587
E-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz