



**Městská  
část  
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje**

Váš dopis zn.:  
Naše značka: P10-125778/2014-RŮ  
Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483  
V Praze dne: 2014-12-11

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

**„Stavební úpravy BJ č. 1 ve 2. NP bytového domu V Olšínách 1022/42,  
k.ú. Strašnice, Praha 10“.**

**I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

**Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění:**  
(Ing. Růžičková/483).

Se stavbou souhlasíme.

Dle předložené PD bude zdrojem tepla pro vytápění plynový závěsný kombinovaný kondenzační kotel JUNKERS CERAPUR Smart ZWB 28-3B v provedení turbo o výkonu do 21,8 kW, umístěný v koupelně. **Kotel je emisní třídy NO<sub>x</sub> 5.** Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotle je zajištěn koaxiálním potrubím, vyvedeným ve stávající trase kouřovodu - světlíkem nad střechem objektu.

**PD je možné si vyzvednout do dvou měsíců od vydání stanoviska na odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje. Poté bude PD skartována.**

Ing. Alena Růžičková  
vedoucí referátu ochrany ovzduší a krajiny

Na vědomí: OST zde

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
IČ: 00063941

Úřední hodiny:  
Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30  
St 8:00—12:00 a 13:00—17:30

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

tel.: +420 267 093 483  
fax: +420 272 739 587  
<http://www.praha10.cz>  
e-mail: [alena@praha10.cz](mailto:alena@praha10.cz)