



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor dopravy**

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:



IDDS: 

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor dopravy, obdržel dne 13. 4. 2023 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací, v níže uvedeném znění. Povinný subjekt současně dodává, že tato žádost mu byla doručena skrze dvě samostatné datové schránky, které byly obsahově totožného znění.

„...Ve smyslu zákona :

106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím

vás žádám o odpověď , má p. Ing, Dejnožka pravomoc nesouhlasit s projektem , kde projektant s autorizací na dopravní stavby vyprojektoval převýšení vnitřního obrubníku BD Marciho 10 cm ?

Písemně jsem se vás ptal že když stále máte problém s projektem na vnitřní obrubník chodníku , zda mi můžete povolit alespoň propojku silnice Azzoniho -Marciho? Neodpověděli jste mně! Napravte to prosím.“

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě: **elektronicky do datové schránky formou textu tohoto přípisu.**

„vás žádám o odpověď , má p. Ing, Dejnožka pravomoc nesouhlasit s projektem , kde projektant s autorizací na dopravní stavby vyprojektoval převýšení vnitřního obrubníku BD Marciho 10 cm ?“

Silniční správní úřad, jehož součástí je Ing. Dejnožka, má povinnost ověřit, zda navržená stavba je v souladu s obecnými technickými podmínkami na výstavbu, zde konkrétně s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pokud to z výkresů není zřejmé, úředník musí požadovat doplnění nebo úpravu projektu bez ohledu na to, kdo ho vypracoval. O takový případ se v dotazované věci jednalo. Pokud projekt upraven není, jako speciální stavební úřad zašle žadateli výzvu k odstranění vad podání, a pokud není výzva ve stanovené lhůtě splněna, řízení zastaví.

„Písemně jsem se vás ptal že když stále máte problém s projektem na vnitřní obrubník chodníku , zda mi můžete povolit alespoň propojku silnice Azzoniho -Marciho? Neodpověděli jste mně! Napravte to prosím.“

V případě, že by stavebník požádal o vydání stavebního povolení pouze na část stavby, umístěné územním rozhodnutím, a k žádosti doložil novou upravenou projektovou dokumentaci, lze stavební povolení pro tuto část stavby vydat. Je ale potřeba vzít v potaz, zda i v takovém případě bude existovat bezbariérové pěší napojení obecné stavby (bytového domu) na ostatní pozemní komunikace.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Ing. František Daníček
vedoucí odboru dopravy
„elektronicky podepsán“

„otisk razítka“