



## Městská část Praha 10

Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-124805/2022

Vyřizuje linka: viz. níže

V Praze dne: 7. 4. 2022

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10 dle § 149 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

**„Stavební úpravy řadového rodinného domu  
Petrklíčová 2267/14, Praha 10, parc. č. 1520 k. ú. Záběhllice“.**

### **I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění)**

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Bc. Bartolotti/480):

Odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 10 (dále jen OŽP) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší na základě žádosti výše uvedeného žadatele vydává dle předložené projektové dokumentace jako dotčený orgán toto

#### **závazné stanovisko:**

OŽP **souhlasí** s provedením stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k výše uvedenému zákonu – plynového kombinovaného kondenzačního kotle o výkonu do 20 kW **za následující podmínky:**

- **Kotel musí splňovat 6. emisní třídu NO<sub>x</sub>.**

#### **Odůvodnění:**

Dle předložené projektové dokumentace má investor záměr provést stavební úpravy řadového rodinného domu, kde zdrojem tepla a ohřevu TUV bude místo stávajícího plynového kotle nový plynový kombinovaný kondenzační kotel o výkonu do 20 kW, se zásobníkem TV o objemu 1000 l. Kotel bude umístěn v technické místnosti v 1. PP.

Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotle je řešen pomocí koaxiálního potrubí, vyvedeného nad střechu objektu.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení:

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 093 519

Fax: +420 272 739 587

E-mail: [posta@praha10.cz](mailto:posta@praha10.cz)

[www.praha10.cz](http://www.praha10.cz)

**Realizací stavby nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší.**

Poučení o opravném prostředku:

Toto je závazné stanovisko z hlediska výše uvedeného zákona ve smyslu § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolat se proti obsahu závazného stanoviska lze až v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Ing. Tomáš Nosek  
vedoucí oddělení životního prostředí