



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-043169/2017

Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483

V Praze dne: 10. 5. 2017

Závazné stanovisko odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb. „správní řád“ v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Rekonstrukce vytápění v bytové jednotce č. 18 ve 4. NP v BD v ul. Slovinská 623/23, k. ú. Vršovice, Praha 10“.

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Růžičková/483):

Dle předložené žádosti bude v BJ č. 18 ve 4. NP BD Slovinská 623/23 provedena rekonstrukce stávajícího plynového vytápění tak, že novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude kondenzační plynový kotel BUDERUS Logamax GB172-24 K o instalovaném výkonu do 22,5 kW popřípadě kotel VAILLANT VUW 246/5-5 ecoTEC plus. **Použitý kotel musí splňovat emisní třídu NO_x 5.** Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotle bude vyřešen koaxiálním kouřovodem, vyvedeným nad střechu objektu.

V průběhu stavby při stavebních a bouracích pracích, které jsou dle ustanovení § 2 písm. e) zdrojem znečišťování ovzduší, dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší.

S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek:

- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 093 483
Fax: +420 272 739 587
E-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

Ing. Alena Růžičková
vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat