



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-001773/2018

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 8.3.2018

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Novostavba RD Černohausů, Na Křivce 1093/8, parc. č. 2402/1 v k. ú. Vršovice, Praha 10“.

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění)

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Růžičková/483):

Dle předložené PD má investor záměr jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV pro celý objekt instalovat dvojici plynových kondenzačních kotlů BAXI LUNA DUO – TEC HT24 v provedení turbo, každý o výkonu do 24 kW, a umístit je v 1. PP v místnostech č. P1.02 (technická místnost pro byt č. 1) a P1.11 (technická místnost pro byt č. 2). V PD není uvedena emisní třída kotlů, nebylo ji možno dohledat ani na internetu. S použitím těchto kotlů proto souhlasíme pouze za podmínky, že budou splňovat **emisní třídu NO_x 5**.

Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotle musí odpovídat všem platným právním normám. Ohřev TUV bude zajištěn v nepřímo ohřivaném zásobníku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu, která bude náhradou za odstraňovaný stávající RD, realizací stavby nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší.

V průběhu stavby při výkopových a stavebních pracích, které jsou dle ustanovení § 2 písm. e) zdrojem znečišťování ovzduší, dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší.

S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek:

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon: +420 267 093519
Fax: +420 272 739 587
E-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

- Při stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.
- **Kotle musí splňovat emisní třídu NO_x 5.**

Ing. Daniel Čech

vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava