



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-085873/2014-Rů
Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483
V Praze dne: 2014-08-26

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

**„Odpojení od domovní kotelny bytového domu a instalace nového vytápění v BJ
č. 1 v ul. Pod Třebešínem 1243/6, k. ú. Strašnice, Praha 10“.**

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění: (Ing. Růžičková/483).

Dle předložené žádosti bude zdrojem tepla pro BJ č. 1 plynový závěsný kondenzační kotel PROTHERM Tiger Condens F25 KKZ42 v provedení turbo s nepřímo ohříváním zásobníkem TUV o výkonu do 18,1 kW, **emisní třídy NO_x 5**, umístěný v koupelně (místnost č. 103). Přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn z fasády. Odvod spalin bude proveden vyvložkováním komínem nad střechu objektu.

Ing. Alena Růžičková
vedoucí referátu ochrany ovzduší a krajiny

Na vědomí: OST ÚMČ Praha 10

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:
Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30
St 8:00—12:00 a 13:00—17:30

tel.: +420 267 093 483
fax: +420 272 739 587
<http://www.praha10.cz>
e-mail: posta@praha10.cz

