



**Městská
část
Praha 10**

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-010723/2014-Rů
Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483
V Praze dne: 2014-02-18

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

**„Změna vytápění a instalace krbové vložky v BJ č. 11 ve 4. NP bytového domu
Korunní 970/72, k.ú. Vinohrady, Praha 10“.**

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění: (Ing. Růžičková/483).

Dle předložené žádosti bude zdrojem tepla nový plynový kondenzační kotel JUNKERS – ZSB 22-3C CERAPUR Smart v provedení turbo s nepřímo ohříváním zásobníkem TUV, který nahradí lokální plynová topidla a karmu. Kotel bude umístěn ve spíži a odvod spalin od kotle bude veden světlíkem nad střechu objektu. Přívod spalovacího vzduchu musí odpovídat všem platným normám. Kotel musí být **emisní třídy NO_x 5**.

V obývací pokoji bude osazen krb.

S jeho instalací souhlasíme za podmínky, že **nebude** sloužit jako zdroj tepla pro bytovou jednotku. **Upozorňujeme**, že **krb lze používat** pouze **k občasnému** zvýšení pohody bydlení!!! Jako palivo může být používáno pouze **tvrdé dřevo**.

Ing. Alena Růžičková
vedoucí referátu ochrany ovzduší a krajiny

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:
Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30
St 8:00—12:00 a 13:00—17:30

tel.: +420 267 093 483
fax: +420272 739 587
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz