

Koncept

Č.j. Výst-15343-328/2-A-5-1961

Dne 25. ledna 1962

Vyřizuje : Dr. Mareš

22
D-----
p 1463

(51)

TESLA - Strašnice, závod Josefa Hakena, národní podnik
 Praha 3, U nákl. nádraží ř.6, pošt.příhr. 40.

Odbor výstavby obvodního národního výboru v Praze 10 podle § 5 zákona č.87/1958 Sb., § 7 vyhlášky číslo 144/1959 U.l. a § 26 vl.nar. č.8/1956 Sb. Vám povoluje užívání provisorní objekty na pozemku číslo kat.1463 v kat.uzemí Staré Strašnice : vrátnici s šatnou řidičů a autodílnu, učňovské školy s kotelnou, sklady, kanceláře a sociální zařízení, jelikož místní komisionální prohlídkou provedenou dne 25.ledna 1962 bylo zjištěno, že objekty byly provedeny podle schválené dokumentace a vydaného stavebního povolení ze dne 31.května 1960 č.j.Výst-2928-Str.p.1463-Kmk a změny situace, povolené dle rozhodnutí ze dne 2.prosince 1960 č.j.10/Výst-1548 v/60-Str-p-1463-Kmk beze změn.

Povolení užívání objekty se uděluje dnem 25.ledna 1962. Podle výsledku místní prohlídky ukládá se ještě splnění těchto dalších podmínek :

- 1./ Stavby se povolují pouze jako provisorium, nejdéle na dobu tří let, t.j. do 25.ledna 1965.
- 2./ Bude-li část zděného objektu nadále užívána jako autodílna /autoopravna /, pak musí být nad touto částí zřízen nespalný strop.
- 3./ Veškeré průtupy parního potrubí stěmání musí být upraveny dle požadavků požární bezpečnosti.
- 4./ Hlavní uzávěr plynu musí být lépe zabezpečen - t.j. uzavřen stěnou až do stropu a prostor uzávěru řádně na vekovní stranu odvětrat.
- 5x Skřín musí být uzamčena.
- 5./ Chodby nesmí být zastavovány skříněmi nebo jinými předměty a materiálem.
- 6./ Hlavní uzávěr plynu a hlavní uzávěr vody musí být označen orientačními tabulkami.
- 7./ Vybavení PO v nástěnných skříních musí být doplněno a skříně hydrantů musí být označeny písmenem "H" v červené barvě.
- 8./ V chlapecké šatně musí být účinné odvětrávání větrákem s ventilátorem.
- 9./ Olověné akumulátory se musí přemístit z chodby na bezpečné místo.

Povolení užívání kotelny a ~~xxx~~ rozvodu ústředního topení bude vydáno zvláštním rozhodnutím.

Tímto rozhodnutím se neuděluje povolení provozu, které Vám může udělit dle vl.nar.č.8/1956 Sb. jedině Vám nadřízené ministerstvo nebo orgán jím pověřený.

Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat do 15ti dnů ode dne doručení ke komisi pro výstavbu ONV v Praze 10.

Vedoucí odboru :

v zast. Jan Š o l c v.r.

Odbor pro v

Odbor nářada/S

Strašni

Expedice : 1 - 3 Tesla Strašnice, n.p. Praha 3, pošt. příhr. 40
4 OIPO Praha 10.
5 HES Praha 10.
6 Pražská kanalisace, Praha 1, Cihelná 4.
7. Středočeské plynárny, Praha 1, Národní 38.
8. - 10. spisy

Vypraveno
dne 31. I. 1962 19