



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10- 040299/2015

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 2015-05-27

Věc: Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě

**„Rekonstrukce a přístavba Milíčovy kaple, ul. Rektorská na parc. č. 498/2,
k. ú. Malešice-Praha 10“**

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění: (Ing. Růžičková/483)

Dle předložené PD bude zdrojem tepla pro vytápění stávající kaple a nově navržené přístavby plynový závěsný kondenzační kotel JUNKERS – CERAPURCOMFORT ZSBR 28-3A v provedení turbo s nepřímotopným zásobníkem TUV o výkonu do 27,7 kW **emisní třídy NO_x 5**, umístěný v 1. NP v technické místnosti (místnost č. 1.11). Přívod spalovacího vzduchu i odvod spalin od kotle bude zajištěn koaxiálním kouřovodem nad střechu objektu.

Kvalita ovzduší v místě stavby je charakterizovaná následujícími hodnotami pětiletých průměrných koncentrací vybraných znečišťujících látek za roky 2009 - 2013, uvedených na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu: NO₂ roční = 29,7 µg/m³, PM₁₀ roční= 26,2 µg/m³, PM_{2,5} roční = 18,3 µg/m³, PM₁₀ 24 hod = 45 µg/m³. Hodnoty koncentrací částic PM₁₀ 24 hodin se blíží hodnotě pro imisní limit, stanovený v příloze č. 1 výše uvedeného zákona (50 µg/m³). Při transportu stavebního materiálu, bouracích a stavebních pracích požadujeme, aby byla uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.

Při splnění těchto podmínek souhlasíme se stavební činností, jak je popsána v PD.

Ing. Daniel Čech

vedoucí oddělení státní správy – životní prostředí a doprava

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení:

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon: +420 267 093 609

Fax: +420 267 093 291

E-mail: posta@praha10.cz

www.praha10.cz