



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-059014/2020

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 25.6.2020

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Dodatečné stavební povolení – stavební úpravy rodinného domu a přilehlého schodiště, na pozemku parc. č. 507, k. ú. Záběhllice, při ulici Nad Chaloupkami 8, Praha 10.“

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění)

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Růžicková/483):

Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu MČ Praha 10 (dále jen OŽD) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší na základě žádosti výše uvedeného žadatele vydává k žádosti jako dotčený orgán toto

závazné stanovisko:

OŽD jako orgán ochrany ovzduší **souhlasí s umístěním a provedením krbových kamen** jako zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k výše uvedenému zákonu v rámci výše uvedené stavby **pouze za následujících podmínek:**

- Krbová kamna **nebudou** sloužit jako alternativní zdroj tepla, nesmí v nich být zabudován výměník tepla.
- **Krbová kamna lze používat pouze k občasnému** zvýšení pohody bydlení!!!
- Jako palivo může být používáno pouze **suché čisté dřevo**.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení:

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 093 649

Fax: +420 272 739 587

E-mail: posta@praha10.cz

www.praha10.cz

Odůvodnění:

Investor požádal o vydání závazného stanoviska k projektu pro dodatečné povolení stavby výše uvedené. V PD je uvedeno, že investor má záměr umístit ve stavbě krbovou vložku 700 ECO s klapkou, 907-675, která budou používána pouze k občasnému zvýšení pohody bydlení.

Odvod spalin musí odpovídat všem platným právním normám.

Vytápění domu bude zajištěno elektrickými přímotopy. Ohřev TUV je zajištěn tlakovým teplovodním zásobníkem.

Po posouzení žádosti orgán ochrany ovzduší rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku stanoviska.

Poučení o opravném prostředku:

Toto je závazné koordinované stanovisko z hlediska výše uvedených zákonů ve smyslu § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolat se proti obsahu závazného stanoviska lze až v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava