



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-080055/2017

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 17.8.2017

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Půdní vestavba Na Palouku 8, Praha 10 - Strašnice“.

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. Kyselová/372):

Dle předložené projektové dokumentace bude zdrojem vytápění elektrické podlahové topení. Ohřev TUV v nástavbě je zajištěn stávajícími solárními kolektory se zásobníkem na o objemu 250 l a elektrickým zásobníkem. Doplnkovým zdrojem tepla bude krbová vložka o výkonu do 5 kW. Spaliny z kamen jsou odváděny stávajícím komínovým tělesem nad střechu objektu.

S instalací krbu **souhlasíme pouze za podmínky**, že **nebude** sloužit jako zdroj tepla. **Upozorňujeme**, že **krb lze používat** pouze k **občasnému** zvýšení pohody bydlení. Jako palivo může být používáno pouze **suché čisté dřevo**.

V průběhu stavby při bouracích a stavebních pracích, které jsou dle ustanovení § 2 písm. e) zdrojem znečišťování ovzduší, dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší.

S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek:

- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

Bc. Martin Pecánek

vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 111

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30

fax: +420 272 739 587

IČ: 00063941

St 8:00—12:00 a 13:00—17:30

<http://www.praha10.cz>

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

e-mail: posta@praha10.cz