



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-118909/2015-Nos
Vyřizuje linka: viz níže
V Praze dne: 2015-12-07

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy (dále jen DOSS) dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Stavební úpravy a změna stavby před dokončením 5+6 NP, v ulici Korunní 1302/88, na pozemku, parc. č. 2930, k. ú. Vinohrady, Praha 10.“

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy: (Ing. Růžičková/483)

Dle předložené PD bude zdrojem tepla pro 5. NP, kde jsou nebytové prostory, stávající závěsný plynový kombinovaný kotel JUNKERS Ceraclass ACU ZWSE 24-5MFK23 o výkonu do 24 kW se zabudovaným zásobníkem TUV, umístěný v místnosti č. 9. Odkouření zůstává stávající do kovového třívrstvého komína, který je veden výtahovou šachtou nad střechu objektu.

Zdroje tepla pro 6. NP, kde vzniknou 4 nové byty A, B, C a D jsou následující: Byty A, B a D budou vytápěny elektrokotli, každý s instalovaným výkonem 4 kW, které budou současně připravovat TUV. Byt C bude vytápěn závěsným kondenzačním kotlem s nepřímo ohříváním zásobníkem TUV o výkonu do 16 kW, umístěným v šatně bytu. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotle bude zajištěn koaxiálním kouřovodem, vyvedeným nad střechu objektu. **Kotel musí splňovat emisní třídu NO_x 5.**

Při stavebních pracích a při transportu odpadu požadujeme, aby byla uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápení, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě. Dále je nutné v případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, neprodleně provést jejich očištění.

Při splnění těchto podmínek souhlasíme s realizací stavby.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30
St 8:00—12:00 a 13:00—17:30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

tel.: +420 267 093 649
fax: +420 272 739 587
<http://www.praha10.cz>
e-mail: tomasn@praha10.cz