



**Městská  
část  
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje**

Váš dopis zn.:  
Naše značka: P10-113329/2013-Brat  
Vyřizuje linka: Ing. Bratršovská/372  
V Praze dne: 2013-11-06

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

**„Mateřská škola Olešská, parc. č. 4320/8, 3892/1, 4550/1, Strašnice, Praha 10.“**

**I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění: (Ing. Bratršovská/372)

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle Buderus GB 162-35, emisní třídy Nox 5, každý o výkonu 35 kW. Kotle budou osazeny v technické místnosti. Koaxiální odkouření s přívodem spalovacího vzduchu bude vyvedeno nad střechu objektu. Přívod spalovacího vzduchu musí odpovídat všem platným právním normám.

**II. Vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

Ing. Daniel Čech  
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava