



**Městská
část
Praha 10**

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-114106/2013
Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483
V Praze dne: 2013-11-08

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

**„Půdní vestavba a nástavba 5 BJ v bytovém domě v ul. Holandská 354/38,
k.ú. Vršovice, Praha“.**

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění: (Ing. Růžičková/483).

Souhlasíme.

Dle předložené PD budou zdrojem tepla v jednotlivých bytech samostatné kondenzační kotle VISSMANN Vitodens 333-F FS3B a Vitodens 300-W se zásobníkem TUV v provedení turbo každý o výkonu do 12 kW. Přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin od kotlů bude zajištěn v jednom případě odděleně v ostatních čtyřech případech koaxiálními kouřovody, vyvedenými nad střechu objektu. **Všechny kotle budou emisní třídy NO_x 5.**

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy
životní prostředí a doprava