

Obvodní národní výbor v Praze 10,  
Praha, Strašnice, Stalinova čp.1511, tel.939-56.  
Technický referát.

1

KR

Zn.XI-711.2-9.3.1951/Vk-10,

V Praze dne 12.3.1951.

10 Mal.  
D -----  
a 200

Pa.  
Československé státní lesy, n.p.  
Praha VII, Letohradská 27.

K Vaší žádosti se povoluje obývati a užívati ode dne 9.3.1951 novostavby obytného dvoupatrového domu čp. 202 postaveno na poz. č.k. 806 staveništi č. 1/ bloku I v Praze-Malešicích, ježto komisionelní prohlídkou dne 9.3.1951 se zjistilo, že stavba byla provedena podle plánů a daného povolení ze dne 27.9.1950 č.j. 711-19,6,50-XI-10, že zdivo je dostatečně vyschlé.

Stavbu provedl ČSSZ, n.p. závod Prefa, Praha I, Nusova 4.

K žádosti o dočasné osvobození od daně čínžovní, kterou je podati u finančního referátu ONV v Praze 10 do 30 dnů po dokončení stavby, připojuje se certifikát.

Podle výsledku místní prohlídky ukládá se Vám nebo Vašemu práv. nást. v držení nemovitosti, aby byly splněny tyto podmínky:

- 1/Chodník u novostavby buď proveden v dohodě a za dozoru techn. referátu ÚNV, odd. 4, komunikace.
- 2/Krokve u komína buďte opatřeny asbestovou vložkou a oplechovány.
- 3/Zásbradlí na schodišti buď opatřeno knoflíky proti sjíždění.
- 4/Komínová dvířka sběracích otvorů ve skladě buďte zajištěna proti vypadnutí.
- 5/Při umístění vozů v garážích budiž v každé obsazené garáži osazen hasicí přístroj vyhovující značky a mrazuvzdornou, oleje hasicí naplní. Jinak buďte garáže užívány a udržovány podle vyhlášky magistrátu hl.m.Prahy č.j.III-9204/33.

Do tohoto výměru lze se odvolati ve lhůtě 15 dní podáním u obvodního národního výboru v Praze 10 k ústřednímu národnímu výboru hl.m.Prahy.

Technický referent  
O.N.V. v Praze 10:

František Smělý, v.r.

Za správ  
[redacted] fotovení:



AAC-VU





Obvodní národní výbor v Praze 10,  
Praha, Strašnice, Stalinova čp.1511, tel. 939-56.  
Technický referát.

Zn.XI-711.2-9.3.1951/Vk-10.

V Praze dne 12.3.1951.

10 Mal.  
D -----  
a *Lox*

Pa.  
Československé státní lesy, n.p.  
Praha VII, Letohradská 27.

K Vaší žádosti se povoluje obývatí a užívání ode dne 9.3.1951 novostavby obytného dvoupatrového domu čp. *Lox* postavené na poz. č.k. 806 staveništi č. 7 bloku I v Praze-Malešicích, ježto komisionální prohlídkou dne 9.3.1951 se zjistilo, že stavba byla provedena podle plánů a daného povolení ze dne 27.9.1950 č.j. 711-19.6.50-XI-10, že zdivo je dostatečně vyschlé.

Stavbu provedl ČSSZ, n.p. závod Prefa, Praha I, Husova 4.

K žádosti o dočasné osvobození od daně činžovní, kterou je podati u finančního referátu ONV v Praze 10 do 30 dnů po dokončení stavby, připojuje se certifikát.

Podle výsledku místní prohlídky ukládá se Vám nebo Vašemu práv. nást. v držení nemovitosti, aby byly splněny tyto podmínky:

- 1/Chodník u novostavby buď proveden v dohodě a za dozoru techn. referátu UNV, odd. 4, komunikace.
- 2/Krokve u komína buďte opatřeny asbestovou vložkou a oplechovány.
- 3/Zábradlí na schodišti buď opatřeno knoflíky proti sjíždění.
- 4/Komínová dvířka sběracích otvorů ve skladě buďte zajištěna proti vypadnutí.
- 5/Při umístění vozů v garážích budiž v každé obsazené garáži osazen hasicí přístroj vyhovující značky a mrazuvzdornou, oleje hasicí naplní. Jinak buďte garáže užívány a udržovány podle vyhlášky magistrátu hl.m.Prahy č.j.III-9204/33.

Do tohoto výměru lze se odvolati ve lhůtě 15 dní podáním u obvodního národního výboru v Praze 10 k ústřednímu národnímu výboru hl.m.Prahy.

Technický referent  
O.N.V. v Praze 10:  
František Smělý, v.r.

Za správ.  otovení:  




Techn.ref.UNV,odb.2

2 x na vědomí.

Obvodní národní výbor v Praze 10,  
Praha, Strašnice, Stalinova čp.1511, tel. 939-56.  
Technický referát.

Zn. XI-711.2-9.3.1951/Vk-10.

V Praze dne 12.3.1951.

10 Mal.  
D -----  
d 20a

Pa.  
Československé státní lesy, n.p.  
Praha VII, Letohradská 27.

K Vaší žádosti se povoluje obývati a užívati ode dne 9.3.1951 novostavby obytného dvoupatrového domu čp. 20a postavena na poz. č.k. 806 staveništi č. 1, bloku I v Praze-Malešicích, ježto komisionální prohlídkou dne 9.3.1951 se zjistilo, že stavba byla provedena podle plánů a daného povolení ze dne 27.9.1950 č.j. 711-19.6.50-XI-10, že zdivo je dostatečně vyschlé.

Stavbu provedl ČSSZ, n.p. závod Prefa, Praha I, Husova 4.

K žádosti o dočasné osvobození od daně čínžovní, kterou je podati u finančního referátu ONV v Praze 10 do 30 dnů po dokončení stavby, připojuje se certifikát.

Podle výsledku místní prohlídky ukládá se Vám nebo Vašemu práv. nást. v držení nemovitosti, ab byly splněny tyto podmínky:

- 1/Chodník u novostavby buď proveden v dohodě a za dozoru techn. referátu ONV, odd. 4, komunikace.
- 2/Krokve u komína buďte opatřeny asbestovou vložkou a oplechovány.
- 3/Zábradlí na schodišti buď opatřeno knoflíky proti sjiždění.
- 4/Komínová dvířka sběracích otvorů ve skladě buďte zajištěna proti vypadnutí.
- 5/Při umístění vozů v garážích budiž v každé obsazené garáži osazen hasicí přístroj vyhovující značky a mrazuvzdornou, oleje hasicí naplní. Jinak buďte garáže užívány a udržovány podle vyhlášky magistrátu hl.m.Prahy č.j.III-9204/33.

Do tohoto výměru lze se odvolati ve lhůtě 15 dní podáním u obvodního národního výboru v Praze 10 k ústřednímu národnímu výboru hl.m.Prahy.


Technický referent  
O.N.V. v Praze 10:  
František Smělý, v.r.



Za správu [redacted] tovení:

ved. techn. inf. 1951

L148



na včerní.

Seznam lištek zprávo.  
zhotoven

9. V 1951

*Bohac*