



AHC-VB

*Čet. list. zhot. 162*

Technický referát.  
 XI-711.2-Mal.p.504-52-K1-10.

20.6.1952.

OI VNO seřazen. nčesT

Uložil

1. XI 1952. Imoběv en

K Vaší žádosti se povoluje obývateli ode dne 12.12.1951 přízemní obytný dům na č.kat. 504 v Praze-Malešicích, ježto komisionální prohlídkou dne 12.12.1951 se zjistilo, že stavba byla provedena až na některé odchylky-podle plánů a daného povolení ze dne 12.1.1952 zn. XI-711.16.8.50-10 a že zdivo je dostatečně vyschlé.

Odchylky jsou tyto:

Pod schody v suterénu vytvořen sklípek na brambory, v přízemí veranda vedle ložnice jest obezděna heraklit. deskami a tím získána další obytná místnost.

Ježto tyto odchylky byly provedeny technicky správně, předpisům stav. řádu vyhovují a zájmu sousedů se nedotýkají, byly dodatečně schváleny.

Stavbu provedl ve svépomoci za techn. dozoru Ing. Jíry, Praha II, Husova 4.

K žádosti o dočasné osvobození od daně činžovní, kterou je podati u finančního referátu v ONV v Praze 10-Strasnice do 30 dnů po dokončení stavby, připojuje se certifikát.

Podle výsledku místní prohlídky ukládá se Vám, nebo Vašemu práv.nástupci v držení nemovitosti, aby byly splněny tyto podmínky:

- 1/Chodník u novostavby buď proveden podle příkazu komunikační služby.
- 2/Zábradlí na schodišti buď opatřeno knoflíky proti sjíždění.
- 3/Odvětrávání klosetu a spiže budiž provedeno zvláštním průduchem, vyvedeným až nad střechem.
- 4/Pro zapojení sporáku v kuchyni budiž postaveno nové komínové těleso, jelikož do nynějšího komína je zaústěno topení z lázně v suterénu.
- 5/Taktéž komín prádelny a pokoje v přízemí nemůže být společný a proto nebudiž zřizován sopouch v pokoji v přízemí.
- 6/Kuchyň. sporák musí být opatřen ohnivzdornou podložkou, přesahující o 60 cm na straně příkládací.
- 7/Komín probíhající záchodem musí být veden asbestovou rourou.
- 8/Vymetací komínová dvířka na půdě musí být opatřena závory.
- 9/Dřevo střechy musí být u lince komínového zdiva opatřeno asbestovou vložkou a oplechováno.
- 10/Dveře do půdy musí být ze strany půdy oplechovány včetně zárubní.

Předpisují se tyto poplatky:  
 stavební taxa za stav. změny á 3.-Kčs

90.-Kčs

Stavební poplatky jsou splatné do 15 dnů připojenou složenkou. Do tohoto termínu lze se odvolati ve lhůtě 15 dní podáním u obvodního nár.výboru v Praze 10 k ústřednímu nár.výboru hl.m. Prahy.

Za techn.referenta:  
 Karel Vávra, v.r.

Za správnost vyhot.

