



**Městská  
část  
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-110668/2016

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 29.11.2016

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

**„Dodatečné stavební povolení úprav bytového domu, v ulici K Červenému dvoru 424/9, parc. číslo 1366 a 1367/1, k. ú. Strašnice, Praha 10.“**

**I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. Kyselová/372):

1. Jedná se o dodatečné povolení stavby. Dle předložené projektové dokumentace je zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV pro byt A plynový kondenzační kotel Geminox THRS 2-17 o výkonu 17 kW emisní třídy NO<sub>x</sub> 5. Kotel je umístěn v technické místnosti 1. PP bytu A. Odkouření je koaxiální stávajícím komínovým tělesem vyvedeno nad střechu objektu. Doplnkovým zdrojem tepla budou krbová kamna o výkonu 8 kW umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouření krbové vložky je stávajícím komínovým tělesem vyvedeným nad střechu objektu.  
S instalací krbu **souhlasíme pouze za podmínky**, že **nebude** sloužit jako zdroj tepla. **Upozorňujeme**, že **krb lze používat** pouze k **občasnému** zvýšení pohody bydlení. Jako palivo může být používáno pouze **suché čisté dřevo**.
2. Pro byt B je zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-5 o výkonu 14 kW v provedení turbo emisní třídy NO<sub>x</sub> 5, Umístěný na chodbě 1. PP bytu B. Odkouření je koaxiální, vyvedeno stávajícím komínovým tělesem nad střechu objektu.
3. Pro byt C je zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV stávající plynový kotel, umístěný v koupelně bytu.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
IČ: 00063941  
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:  
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30  
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 519  
Fax: +420 272 739 587  
E-mail: posta@praha10.cz  
www.praha10.cz

**Se stavbou souhlasíme, při splnění podmínky, uvedené v bodě 1.**

Ing. Daniel Čech  
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava