



**Městská
část
Praha 10**

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí a územního
rozvoje

dle rozdělovníku

Váš dopis zn.: P10-100030/2020

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 7.10.2020

Závazné stanovisko odboru životního prostředí a územního rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Výměna otopného systému Praha 10, Košická 68/25, 5 NP – byt č. 12“.

Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění)

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Bc. Bartolotti/480):

Odbor životního prostředí a územního rozvoje Úřadu MČ Praha 10 (dále jen OŽR) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší na základě žádosti výše uvedeného žadatele vydává jako dotčený orgán toto

závazné stanovisko:

I.

OŽR **souhlasí** s umístěním a provedením stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k výše uvedenému zákonu – plynového kondenzačního kotle Junkers CERAPUR COMPACT ZWB 24-1 DE o výkonu 24 kW za **následující podmínky:**

- **Kotel musí splňovat min. 5. emisní třídu NO_x.**

Odůvodnění:

OŽR jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost, dle které má investor záměr změnit zdroj tepla v bytové jednotce - původní dvě lokální topidla WAW pro vytápění a plynová karma pro ohřev TUV a nově umístit jako zdroj tepla a ohřevu TUV plynový kondenzační kotel o výkonu 24 kW. Přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin od kotle musí být proveden dle platných právních norem.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:

Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30

St 8:00—12:00 a 13:00—17:30

tel.: +420 267 093 111

fax: +420 272 739 587

<http://www.praha10.cz>

e-mail: posta@praha10.cz

OŽR Úřadu MČ Praha 10 prověřil předloženou žádost a konstatuje, že předmětný nevyjmenovaný zdroj je navržen v souladu s právními předpisy na ochranu ovzduší a proto souhlasí s jeho umístěním a provedením. S umístěním tohoto zdroje je možné souhlasit při splnění podmínky uvedené v bodě I.

Realizací stavby nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší, dojde pouze k výměně zdrojů tepla.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím ve věci, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět žádosti, příslušný správní orgán, který rozhoduje ve věci samé, v souladu s § 149 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného správního orgánu lze podat odvolání.

Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje