



Váš dopis č. j.: sine  
Ze dne: 10. 03. 2021  
Naše č. j.: HSHMP 15495/2021  
Spis. Zn.: S-HSHMP 15495/2021  
Vyřizuje: Petra Šišková, DiS.  
Tel.: 271 087 149  
E-mail: petra.siskova@hygpraha.cz  
V Praze dne: 26. 04. 2021

**Lenka Vrlová**  
Kodaňská office center, s.r.o.  
Kodaňská 1441/46  
101 00 Praha 10

ID DS: nhgcww9

**Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení ke stavbě „Změna užívání části obchodní jednotky – B1S.34 - 1 ve 4D Centru na jednací místnost – B1S.34-2, Kodaňská 1441/46, Praha 10“**

Na základě žádosti stavebníka – Kodaňská office center s.r.o., Lenka Vrlová, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, doručené dne 10. 03. 2021, č.j. HSHMP 15495/2021 a doplněné dne 26. 04. 2021 č.j. HSHMP 25675/2021, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k dokumentaci ke stavebnímu řízení ke stavbě „Změna užívání části obchodní jednotky – B1S.34 - 1 ve 4D Centru na jednací místnost - B1S.34 -2 , Kodaňská 1441/46, Praha 10“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto závazné stanovisko:

S předloženou dokumentací ke stavebnímu řízení ke stavbě „Změna užívání části obchodní jednotky – B1S.34 -1 ve 4D Centru na jednací místnost - B1S.34 -2, Kodaňská 1441/46, Praha 10“

**se souhlasí.**

### **Odůvodnění**

Předloženou dokumentaci zpracoval Ing. Zdeněk Krajča, IČO 68076401, Blahnickova 610/3, Praha 3. ČKAIT 0013141 v 03/2021, č. zak. 0121.

HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem dokumentace je změna využití části prvního podzemního podlaží uvedeného objektu Kodaňská 1441, 101 00 Praha 10. Jedná se o prostor označený B1S.34-1, který byl stavební příčkou rozdělen na prostor B1S.34 -1 (kosmetika) a B1S.34 – 2 (jednací místnost). K provozovně kosmetiky již bylo vydáno závazné stanovisko HSHMP dne 03. 12. 2020 č.j. HSHMP 75638/2020 a nyní ji předložená dokumentace neřeší.

Jako účel užívání prostoru B1S.34-2 je uvedena jednací místnost, nebude se jednat o trvalé pracoviště. Osvětlení je sdružené (prosklená stěna ve směru chodby s prosklenou venkovní stěnou). Umělé osvětlení je zajištěno (500 lx). Sanitární zařízení jsou k dispozici na stejném podlaží. Vytápění je řešeno v rámci objektu, je zajištěno napojení na elektrorozvody, nebylo zasahováno do rozvodů vzduchotechniky.

Předložená dokumentace na výše uvedenou změnu užívání je v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, je proto možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

**MUDr. Iva Chmelová**

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

*„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“*

**Na vědomí:**

odd. V.HP