



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-070438/2017

Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483

V Praze dne: 12.7.2017

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb. „správní řád“ v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Odpojení od centrální plynové kotelny a umístění nové plynové kotelny v BD Na Křivce 1306/68, k. ú. Michle, Praha 10“.

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Růžičková/483):

Dle předložené PD má investor záměr odpojit bytový dům Na Křivce 1306/68 v k. ú. Michle od stávající blokové plynové kotelny, umístěné v ulici V Dolině, ze které odebírá teplo pro vytápění a ohřev TUV a vybudovat vlastní plynovou kotelnu v 1. NP domu Na Křivce 1306/68 v prostoru úklidové místnosti. Kotelna by měla být osazena dvěma plynovými kotli BUDERUS Logamax plus GB 172-24 **emisní třídy NO_x 5**, každý o výkonu 22,5 kW. Celkový výkon kotelny by měl činit 45 kW. Pro ohřev TUV je navržen zásobníkový nepřímotopný ohříváč. Přívod spalovacího vzduchu je řešen vzduchovým potrubím z venkovního prostoru. Odvod spalin od kotlů bude zajištěn novým tříšložkovým komínem, vyvedeným nad střechem objektu.

Realizací stavby nedojde v dané lokalitě ke zhoršení kvality ovzduší, neboť nová kotelna bude vybudována pouze několik desítek metrů od původního zdroje. Naopak při použití kotlů s vyšší účinností a odstraněním ztrát při přenosu tepla lze předpokládat, že množství spáleného plynu a tedy množství vzniklých škodlivin bude nižší.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 483
Fax: +420 272 739 587
E-mail: alenar@praha10.cz
www.praha10.cz

Orgán ochrany ovzduší z výše uvedených důvodů **souhlasí** s odpojením budovy od centrální plynové kotelny a to **za těchto podmínek**:

- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava