



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-140172/2013-RŮ
Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483
V Praze dne: 2014-01-28

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Umístění kogenerační jednotky TEDOM Micro T30 AP v objektu Praga Strašnice, s.r.o., Černokostelecká 1168/90, k.ú. Strašnice, Praha 10“.

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění: (Ing. Růžičková/483).

Souhlasíme.

Dle předložené PD bude do stávající plynové kotelny v 1. NP instalována 1 plynová mikrokogenerační jednotka TEDOM T30 – AP o příkonu 96,2 kW a nová akumulární nádrž na topnou vodu.

Realizací stavby vznikne zdroj znečišťování ovzduší, nevyjmenovaný v příloze 2 výše uvedeného zákona.

Ing. Alena Růžičková
vedoucí referátu ochrany ovzduší a krajiny

Na vědomí: OST ÚMČ Praha 10

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:

Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30

St 8:00—12:00 a 13:00—17:30

tel.: +420 267 093 483

fax: +420 272 739 587

<http://www.praha10.cz>

e-mail: posta@praha10.cz