



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-116568/2013-RŮ
Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483
V Praze dne: 2013-11-18

Závazné stanovisko odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Rekonstrukce zdroje tepla v BD Starostrašnická 85/30, k.ú. Strašnice, Praha 10“.

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění: (Ing. Růžičková/483).

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude plynová kotelna umístěná v 1. PP objektu, osazená 2 plynovými závěsnými kondenzačními kotli VIESSMANN Vitodens 200-W zapojenými do kaskády, každý o výkonu 80 kW se dvěma nepřímo topenými zásobníky TUV. Přísun spalovacího vzduchu bude zajištěn vzduchotechnickou šachtou z fasády. Odvod spalin od kotlů bude vyveden nově vyvločkovaným stávajícím společným komínem nad střechu objektu.

Kotle musí být jak je uvedeno v PD emisní třídy NO_x 5!!!

Ing. Alena Růžičková
vedoucí referátu ochrany ovzduší a krajiny

Na vědomí: OST ÚMČ Praha 10