



**Městská  
část  
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje**

Váš dopis zn.:  
Naše značka: P10-112654/2015-Nos  
Vyřizuje linka: viz níže  
V Praze dne: 2015-11-30

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy (dále jen DOSS) dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

**„Stavební úpravy stávající Haly E umístěné uvnitř areálu (sjednocení vnitřního prostoru, zateplení objektu a provedení 4 nových rolovacích vrat), v ulici Tiskařská 599/12, parc. č. 721/7 a 721/8, k. ú. Malešice, Praha 10.“**

**I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

**Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy: (Ing. Růžičková/483)**

Vytápění halového prostoru je řešeno sedmi podstřešními plynovými zářiči v liniovém provedení, každý o příkonu 29 kW. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od zářičů bude zajištěn koaxiálními kouřovody, vyvedenými nad střechu objektu. Vytápění ostatních prostor je napojeno na stávající vnitroareálové rozvody a není předmětem této PD.

Při stavebních pracích, při transportu stavebního materiálu a odpadu požadujeme, aby byla uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě. Dále je nutné v případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, neprodleně provést jejich očištění.

**Při splnění všech podmínek souhlasíme s realizací stavby.**

Ing. Daniel Čech  
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava