



**Městská  
část  
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje**

Váš dopis zn.:  
Naše značka: P10-116632/2015-Nos  
Vyřizuje linka: viz níže  
V Praze dne: 2015-12-18

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy (dále jen DOSS) dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

**„Stavební úpravy, přístavba výtahu a půdní vestavba bytového domu, v ulici  
Francouzská 467/68, parc. č. 1571, k. ú. Vinohrady, Praha 10.“**

**I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

**Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy: (Ing. Růžičková/483)**

Dle předložené PD bude zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TUV celého rekonstruovaného objektu plynová kotelna, umístěná v samostatné místnosti v 1. PP, osazená dvěma plynovými kondenzačními kotli BUDERUS GB162-45, každý o tepelném příkonu do 43,5 kW. Celkový navržený příkon kotelny bude 87 kW. **Kotle budou emisní třídy NO<sub>x</sub> 5.** Přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn z fasády objektu. Odvod spalin od kotlu je navrženo samostatně sadou odděleného odkouření, které bude vedeno šachtou nad střechu objektu.

Ohřev TUV pro celý objekt bude zajišťovat stacionární ohřívač vody BUDERUS Logalux SU1000, umístěný v technické místnosti vedle kotlů.

Při stavebních pracích a při transportu odpadu požadujeme, aby byla uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápení, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě. Dále je nutné v případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, neprodleně provést jejich očištění.

**Při splnění těchto podmínek souhlasíme s realizací stavby.**

Ing. Daniel Čech  
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
IČ: 00063941

Úřední hodiny:  
Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30  
St 8:00—12:00 a 13:00—17:30  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

tel.: +420 267 093 649  
fax: +420 272 739 587  
<http://www.praha10.cz>  
e-mail: [tomasn@praha10.cz](mailto:tomasn@praha10.cz)