



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-120426/2019

Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483

V Praze dne: 25.11.2019

Závazné stanovisko odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Změna zdroje vytápění administrativní budovy v Úvalské ulici, k. ú. Strašnice, Praha 10“.

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění)

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Růžičková/483):

Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu MČ Praha 10 (dále jen OŽD) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší na základě žádosti výše uvedeného žadatele vydává dle předložené projektové dokumentace jako dotčený orgán toto

závazné stanovisko:

OŽD **nesouhlasí** s umístěním zdrojů znečišťování ovzduší, kterými by měly být 2 plynové kotle, každý o výkonu do 30 kW.

Odůvodnění:

Dle předložené žádosti má investor záměr namísto plánovaného čerpadla země/voda jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV využít dva plynové kotle, každý o výkonu 30 kW.

Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje vydal dvě stanoviska a to č.j. P10 103923/2010 ze dne 11. 3. 2011 a č.j. P10-141869/2013 ze dne 17. 2. 2014, kde je uvedeno, že zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude tepelné čerpadlo země/vzduch. Realizací stavby by nevznikl zdroj znečišťování

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení:

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 483

Fax: +420 272 739 587

E-mail: alenar@praha10.cz

www.praha10.cz

ovzduší. V žádosti o stanovisko ke změně stavby má investor záměr jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV využít dva plynové kotle, každý o výkonu 30 kW, které jsou již zdrojem znečišťování ovzduší.

Dle ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., je právnická a fyzická osoba povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, kdy energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.

Kvalita ovzduší v místě stavby je charakterizovaná následujícími hodnotami pětiletých průměrných koncentrací vybraných znečišťujících látek za roky 2014 - 2018, uvedených na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu: NO₂ roční \bar{O} = 25,2 µg/m³, PM₁₀ roční \bar{O} = 24 µg/m³, PM_{2,5} roční \bar{O} = 18,2 µg/m³, PM₁₀ 36. maximální 24 hod. \bar{O} = 41,7 µg/m³. Všechny tyto hodnoty nepřekračují imisní limity, stanovené v příloze č. 1 výše uvedeného zákona.

Stanovený imisní limit - 1 ng/m³ nepřekračuje ani hodnota pětiletých průměrných ročních koncentrací benzo (a) pyrenu, která je v této oblasti 0,9 ng/m³.

Žadatel nezdůvodnil navrhovanou změnu zdroje tepla ani nezhodnotil a neprojednal možnost připojení objektu na zásobování teplem ze soustavy CZT Pražské teplárenské a.s., jejíž vedení je v bezprostřední blízkosti zamýšlené stavby. Rovněž nedoložil energetický posudek, který by prokazoval, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.

Orgán ochrany ovzduší při svém rozhodování zohlednil také Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha, který si klade za cíl snížení koncentrace znečišťujících látek v ovzduší a to především části PM₁₀ a PM_{2,5} a to i tam, kde jsou současné koncentrace znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů a samozřejmě snížení imisí benzo (a) pyrenu, jehož koncentrace překračují imisní limit na značné části území hl. m. Prahy.

Ze všech výše uvedených důvodů orgán ochrany ovzduší rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku stanoviska.

Poučení o opravném prostředku:

Toto je závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolat se proti obsahu závazného stanoviska lze až v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava