



AHC-XE

N á v r h \_ v ý m ě r u \_ s \_ c e r t i f i k á t e m :

K Vaší žádosti se povoluje obývat, ode dne 12. 12. 1957  
*projevu obytný dům na č. kat. 504*

..... v Praze - *Malencích*  
ježto komisionální prohlídkou dne 12. 12. 1957 se zji-  
stilo, že stavba byla provedena až na některé odchylky - podle  
plánů a daného povolení

/ze dne 12. 1. 1957 194 .. . čj. III. *XI-711-15.8.56-10*  
ze dne ..... 194 .. . čj. III  
ze dne ..... 194 .. . čj. III. - .. . /

že zdivo je dostatečně vyschlé.

Odchylky jsou tyto:

*Pod schody v průhledu vlnové skříně na  
bambosy v přízemí veranda vedle ložnice  
ještě schod na balkon: deskerami a tím vznikne  
další obnova malování!*

Ježto tyto odchylky byly provedeny technicky správně, před-  
pisům stavebního řádu vyhovují a zájmu sousedů se nedotýkají, by-  
ly dodatečně schváleny ve schůzi Rady obvodního národního výboru  
v Praze 10 dne ..... 194 .. .

~~Schválené .. . plány provedených odchylek se vrace-  
jí.~~

Stavbu provedl *ve spolupráci se státním ústavem Ing. Jir*  
v Praze - *I. Husova 4*

K žádosti o dočasné osvobození od daně čínžovní, kterou je  
podati u finančního referátu ONV v Praze 10 - Strašnicích, ~~v zá-  
toce~~ do 30 dnů po dokončení stavby, připojuje se certifikát.

Podle výsledku místní prohlídky ukládá se Vám nebo Vašemu  
práv.zást. v držení nemovitosti, aby byly splněny tyto podmínky:

- 1/ Chodník u novostavby buď proveden *podle návrhu kom. úřadu* 194 .. .
- 2/ Hrazení k ulici a k sousedům buď provedeno do 4 neděl.
- 3/ Krokve u komína buďtež opatřeny asbestovou vložkou a oplechovány.
- 4/ Zábradlí na schodišti buď opatřeno knoflíky proti sjíždění.

5) Odvěhání klávek a spise buďtež provedeno  
zvláštním předpisem určeným až nad stiechem.

OBVODNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V PRAZE 10  
PODÁNO 13. XII. 1951  
PRH

Kominika

Obvodní národní výbor v Praze 10,  
technický referát,

12 Kčs  
kolek

PRH  
D  
1951 XII 13  
PODÁNO 13. XII. 1951  
OBVODNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V PRAZE 10

Z Á P Í Š

sepsaný o komisi, která se konala dne 12. 12. 1951  
k čj. Straš. Tech, .....

Předmětem jednání je žádost .....  
za povolení obývatí a užívání obýtný přístavek domu  
v Praze - Malenických no. č. par. 504

- Přítomni: Ing. Star. J. Kouzál ..... technický znalec
- JUDr. K. Kříž ..... právní znalec
- MUDr. P. Woronkiewicz ..... zdravotní znalec
- J. Mětrovský z M. V. P. ..... zást. ONV Praha 10
- ..... žadatel
- ..... stavbyvedoucí

Komise prohlédla stavbu a zjistila, že byla provedena podle schválených plánů a daného povolení beze změn - se změnami, které předpisům staveb. řádu vyhovují a zájmu sousedů se nedotýkají, takže je možno dodatečně je schváliti. Ježto stavba je dostatečně vyschlá, navrhuje komise udělení povolení k obývání a užívání

ode dne 12. 12. 1951  
Průkaz o správné funkci kominů ~~byl~~ - nebyl předložen.

Veškeré poplatky, předepsané za tuto stavbu, byly zaplacený,  
~~vyjma~~ .....

