



**Městská  
část  
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje**

Váš dopis zn.:  
Naše značka: P10-005658/2014-Rů  
Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483  
V Praze dne: 2014-02-03

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

**„Bytový dům na pozemcích č. parc. 2195/2, 2195/3 a 2195/5 v ul. Na Výsluní, k.ú. Strašnice, Praha 10 včetně inženýrských sítí – změna stavby před dokončením“.**

**I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

**Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění: (Ing. Růžičková/483).**

Dle předložené PD jedna z uvažovaných změn stavby před dokončením spočívá ve změně zdroje tepla z výměňkové stanice na plynovou kotelnu. Novým zdrojem tepla by měly být plynové kotle.

Dle § 16 odst. 7 výše uvedeného zákona je „právnícká a fyzická osoba povinna, je-li to pro ni technicky možné a ekonomicky přijatelné u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem“.

Vzhledem k výše uvedenému **orgán ochrany ovzduší nesouhlasí se změnou zdroje tepla.**

Ing. Daniel Čech  
vedoucí oddělení státní správy  
životního prostředí a doprava

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
IČ: 00063941  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:  
Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30  
St 8:00—12:00 a 13:00—17:30

tel.: +420 267 093 483  
fax: +420 272 739 587  
<http://www.praha10.cz>  
e-mail: [posta@praha10.cz](mailto:posta@praha10.cz)