



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-033861/2016

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 2016-04-27

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Přístavba autosalonu Renault a Dacia a stavební úpravy objektu v areálu ČSAO Praha, v ulici Černokostelecká 114/565, parc. číslo 752/1 a 752/8, k. ú. Malešice, Praha 10.“

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy. (Mgr. Kyselová/372)

Dle předložené projektové dokumentace je záměrem investora změnit zdroj vytápění z CZT PT a.s. na tři tepelná čerpadla země/voda Nibe F 1345-60 o výkonu 57,7 kW. Ohřev TUV je zajištěn 2 zásobníky pro tepelná čerpadla s objemem 1000 l s výhřevnou plochou výměníku přizpůsobenou pro tepelná čerpadla. Vnitřní jednotky jsou osazeny v technické místnosti v 2. NP objektu.

Jako záloha zdroje tepla bude provedeno propojení ze stávající přečerpávací stanice (CZT, PT a.s.) určený pro vytápění areálu.

Při realizaci nevznikne nový zdroj znečištění ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

V průběhu stavby dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší z důvodu zvýšené prašnosti.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 093 649
Fax: +420 272 739 587
E-mail: tomasn@praha10.cz
www.praha10.cz

S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek:

- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava