



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-049859/2016

Vyřizuje/linka: viz níže

V Praze dne: 25. 5. 2016

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Rekonstrukce půdních prostor, vestavba atelieru v 6. a 7. NP; výměna oken a vybudování lodžie u stávající bytové jednotky č. 11, Ruská 442/16, Praha 10 - Vršovice“.

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů: (Mgr. Kyselová/372)

Dle projektové dokumentace bude jako zdroj tepla vytápění použit plynový kondenzační kotel Geminox THR 1-10C o výkonu 9,3 kW, umístěný ve strojovně v místnosti č. 202. Emisní třída kotle je NO_x5. TUV bude připravována plynovým kondenzačním kotlem v zásobníku teplé vody Dražice OKC 80 NTR/Z o objemu 76 l, umístěném v místnosti 204. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotle bude zajištěn koaxiální sadou vyvedenou stávajícím komínovým průduchem nad střechu objektu.

V průběhu stavby dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší z důvodu zvýšené prašnosti.

S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek:

- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

Ing. Daniel Čech

vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 372
Fax: +420 272 739 587
E-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz