



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-090276/2014

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 2014-10-24

Věc: Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě

**„Stavební úpravy BD Rybalkova 177/43,
k. ú. Vršovice – Praha 10“**

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění: (Ing. Růžičková/483)

Dle předložené PD budou zdrojem tepla pro rekonstruované bytové jednotky a komerční prostory kondenzační plynové kotle, umístěné v nově vzniklé technické místnosti (centrální kotelna) v 1. PP objektu.

1. etapa: 2 BJ + 2 komerční prostory

Zdrojem tepla je jeden závěsný kotel GEMINOX THRs 10-50 o výkonu 49,5 kW, emisní třídy NO_x 5.

2. etapa: 22 BJ + 2 komerční prostory

Zdrojem tepla budou 2 teplovodní závěsné kotle GEMINOX THRs 10-50, každý o výkonu 49,5 kW, emisní třídy NO_x 5.

Kotle budou napojeny do dvou samostatných komínových průduchů o tahové výšce 25 m. Přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn z venkovního prostoru.

TUV bude připravována v zásobníkovém ohříváku AUSTRIA EMAIL HR 300. Pro 2. etapu bude doplněn o jeden ohřívák stejného typu.

Ing. Daniel Čech

vedoucí oddělení státní správy – životní prostředí a doprava

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení:

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon: +420 267 093 609

Fax: +420 272739587

E-mail: posta@praha10.cz

www.praha10.cz