



AGG-BX

Obvodní národní výbor v Praze 10,  
Praha, Strašnice, Stalinova čp.1511, tel. 939-56.  
Technický referát.

①  
ST

Čn.XI-711.2-Mal.d.1-51-Kr-10.

V Praze dne 17.11.1951.

Ústřední hospodářské správa statků ÚNV,  
Praha 7, Zatecké 8.

Všc: stavební povolení:

Obvodní národní výbor v Praze 10-referent technický- udělil Vám ve schůzi dne 9.11.1951 stavební povolení k zřízení garáží, skladu minerálních olejů a dílny v domě čp.1 v Praze-Malašicích podle předložených a komisí dne 17.9.1951 zkoušených plánů.

Povolení se uděluje za těchto podmínek:

- 1/Použité konstrukce při uskutečňování stavebních změn musí vyhovovat platným předpisům.
  - 2/Bourání buď prováděno s veškerou opatrností a přihlíženo buď rovněž k ustanovení platných předpisů.
  - 3/Dělicí příčky mezi skladem pohonných hmot a garáží, i sklady obručí buďte v síle 30 cm.
  - 4/Strop nad garážemi budiž proveden se za věšeným podhledem z keramického pleiva s cementovou omítkou min. 2 cm silnou. Zeď mezi skladem PH a garážemi nutno provést min. 30 cm silnou z cihelného zdiva. Do této udi musí být podhled řádně upnut. Rovněž dřevěné sloupy v garáži nutno opatřit ohnivzdorným obkladem v síle 2,5 - 3 cm.
  - 5/Strop v dílně a skladu obručí se připouští podle projektu avšak omítkový podhled buď zajištěn proti deformacím rabičovým nebo podobným plativem a omítka buď nastavena cementem.
  - 6/Podhled dřevěných schodů vedoucích nad prostorem dílny do půdy musí být ohnivzdorný a na dělicí příčce osazen o buď bezpečné úchytné madlo.
  - 7/Před zahájením prací musí být předloženy statické výpočty nových konstrukcí překladů, i doložena použité typisovaná konstrukce nových stropů.
  - 8/Odvodnění a přísl. úpravy s tím související buď před provedením projednáno s kanalizačním znalcem technického referátu ONV v Praze 10 a dle jeho pokynů buď případně doplněn předložený projekt.
- Po stránce hospodárnosti není námitek za podmínky:
- 9/Dlažba v garáži budiž provedena s oboustranným spádem. Na nejnižším místě dlažby budiž zřízena jámka v rozměrech 30x30x40 cm.
  - 10/Okna buďtež provedena typisovaná betonová.

Pro tuto stavbu byl vydán investiční list, potvrzený Investiční bankou pod č.172153/246001 dne 7.8.1951.

Z tohoto rozhodnutí lze podat do 15 dnů u obvodního národního výboru v Praze 10 odvolání k ústřednímu národnímu výboru hl.m.Prahy. Stavební materiál nebudiž ukládán na ulici. Jakmile bude provedena stavba, budiž žádáno o kolaudaci.

Plány podepsal Stavební podnik hl.m.Prahy, projektování a schválené plány vracíme.

Technický referent:  
František Smělý, v.r.

Pro správnost  
vyfotovení:



12

**Techn. referát UNV, odh. 2**

**na vědomí.**

UNV, odh. 2

UNV, odh. 2