

**Odbor pro výstavbu rady obvodního národního  
výboru v Praze 10**  
**Strašnice, Na výsluní čp. 150**  
telefon. 2218-17

Vypraveno

dne 10. listopad 1961



# Koncept

8. listopadu 61.

10/výst.-D11/a 1333

čj. 2980/61.



Generální investor komplexní bytové výstavby N.V.hl.města Prahy,

Kásovka č.8

Praha 1-Staré Město

Odbor výstavby ONV v Praze 10 k Vaší žádosti podle z.č.87/58 Sb., vyhl.č.144/59 U.l. a §26 vl.nar.č.8/56 Sb. povoluje Vám ode dne 16.10.1961 užívat novostavbu Společenského domu postaveného na pozemku č.k.1625 v Praze 10-Vršovicích, nám.Kubánské revoluce, ježto místní prohlídkou konanou dne 15.9.1961 a 30.10.1961 bylo zjištěno, že uvedená novostavba byla provedena podle projektu schváleného ze dne 29.10.1957 zn.13/výst.-D11/p 1626 s těmito změnami:

- v suterénu hospodářské části budovy přemístěním přiček pozměněny půdorysné plochy centrály vzduchotechniky a akumulátorovny a obdobně šatny s umývárny pro zaměstnance
- ve III.patře před telefonní centrálou zřízena předsíň
- k prostoru pivního sklepa zřízena výtahová šachta

Uvedené změny jako vyhovující se dodatečně schvalují a byly vyznačeny v původním projektu.

Novostavba obdržela číslo popisné 1333.

Stavba provedly Pozemní stavby n.p.Praha, Praha 1-Staré Město, Revoluční tř.č.7.

Podle výsledku místní prohlídky ukládá se Vám splnění těchto podmínek:

- veškerá sociální zařízení a příslušenství nutno označiti příslušnými nápisy podle pohlaví
- veškerá okna s vyššími parapety nutno opatřiti příslušným mechanismem ke sklapení s podlahy snadno řiditelným
- s primitivním ručním provozem skládání pivních sudů výtahovou šachtou zřízenou v chodníku před hlavním průčelím tak významné budovy nelze souhlasiti a nutno je nahraditi provozem strojního výtahu, jenž bude dodatečně instalován bez ohledu na to, že jeho provedení při úsporném řízení bylo vypuštěno/dle prohlášení projektanta/.
- v přízemní hale umístěná lavice v zrcadle schodiště nemůže nahraditi bezpečnostní zábradlí. Nutno tudíž za lavicí zříditi pevné, ohnivzdorné zábradlí min.90 cm vysoké. Obdobně do výše min.90 cm nutno u vertikálního tyčového zábradlí zmenšiti mezery na 13 cm cm/odst.119 a 120 byt.normy č.730020/.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů u zdejšího odboru odvolání ke Komisi pro výstavbu ONV v Praze 10.

**Odbor pro výstavbu rady obvodního národního  
výboru v Praze 10**  
**Strašnice, Na v** 50

Odbor výstavby ONV v Praze 10:  
vedoucí odboru:

Ing. Votruba