



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-081167/2016
Vyřizuje linka: viz níže
V Praze dne: 19.8.2016

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Půdní vestavba a přístavba výtahu objektu Moskevská 77/4 + parkovací stání, k.ú. Vršovice, Praha 10“.

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Růžicková/483):

Dle předložené PD stavebními úpravami dojde k navýšení počtu BJ na 8 a nebytových prostor na 4. Každá bytová jednotka bude mít samostatný zdroj tepla, kterým bude plynový závěsný kotel THERMONA Therm Pro 14 XZ – spotřebič typu B, každý o výkonu do 14 kW s nepřímotopným zásobníkem TUV. **Kotle splňují emisní limity NOx 5.** Přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn z místnosti. Spaliny budou od každého kotle odváděny do stávajícího nově vyvločkovaného komína, v bytech v podkrovní střešní pláště přímo nad střechu objektu. Obchodní jednotky budou vytápěny plynovými závěsnými kotli THERMONA Therm Pro 14 XA – spotřebič typu B, o výkonu do 14 kW s nepřímotopným zásobníkem TUV nebo THERMONA Therm 28 LXE.A – spotřebič typu B, o výkonu do 28 kW s nepřímotopným zásobníkem TUV. **Kotle splňují emisní limity NOx 5.** Přívod spalovacího vzduchu ke kotlům bude zajištěn z místnosti. Spaliny budou od každého kotle odváděny do stávajícího nově vyvločkovaného komína, vyvedeného nad střechu objektu.

V průběhu stavby dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší z důvodu zvýšené prašnosti.
S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek:

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 093 519
Fax: +420 272 739 587
E-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- Před vjezdem dopravních prostředků z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno čištění pneumatik a podběhů
- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

Ing. Daniel Čech

vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava