



*opis*

Výst.12415/61-Jr.

24. října 61

Generální investor komplexní  
bytové výstavby NVP

Řásnovka č.8

P r a h a 1 - Staré Město

Věc: povolení k užívání 1 osobního a 5 nákladních výtahů ve Společenském domě v Praze 10 - Vršovicích, nám.Kubánské revoluce

K Vaší žádosti ze dne 18.10.1961 povoluje se Vám ode dne 24.10.1961 užívati 1 osobního a 5 nákladních výtahů ve Společenském domě v Praze 10 - Vršovice, nám.Kubánské revoluce jelikož podle písemného potvrzení stavební fy Pozemní stavby n.p.Praha přikoženého k vaší žádosti, byly závady uvedené v záznamu ůstavu technického dozoru v Praze o provedené kontrole výtahu ze dne 3.VI. a 4.VI.1961 v plném rozsahu odstraněny.

Dále se stanoví pro trvalé užívání výtahu tyto podmínky:

- 1./ Všechny výstražné a bezpečnostní tabulky a nápisy musí býti před uvedením zařízení do trvalého užívání vyvěšeny a upevněny na určených místech.
- 2./ Obsluhují výtahu musí býti řádně a prokazatelně seznámen s obsluhou výtahového zařízení.

1 osobní a 5 nákladních výtahů ve Společenském domě v Praze 10, Vršovicích jsou pro zatížení 2x500 kg a 4x100 kg, zdvih 3x19,20 m a 3x4,8 m, 5 a 2 stanice a postaveny byly Závody potravinářských a chladicích strojů n.p. Pardubice, závod Praha-Libeň, Ocelářská 9.

Protokoly ÚTD a osvědčení o jakosti a kompletaci výtahů ponechávají se ve spisech odboru výstavby ONV Praha 10.

Za správnost vyhotovení:

Vedoucí odboru:  
Ing.Mir.Votruba v.r.

*Odber pro výstavbu rady obvodního národního  
výboru v Praze 10  
Strašnice, Na výsluní čp.150  
" 9210-47 až 49*