



**Městská  
část  
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-045239/2014

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 2014-05-07

Věc: Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě

**„Půdní vestavba v ul. Hradešínská 2161/45,  
k. ú. Vinohrady – Praha 10“**

**I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

**Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění: (Ing. Růžičková/483)**

S realizací stavby souhlasíme.

Dle předložené PD budou zdrojem tepla pro vytápění jednotlivých bytů samostatné plynové kotle THERMONA TERM 20TLXZE.A5 s integrovaným zásobníkem TUV popř. JUNKERS CERASTARS ZSN/ZWN 24-6AE se samostatným zásobníkem TUV, **oba emisní třídy NO<sub>x</sub> 5**, umístěné v předsíni každého bytu. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotlů je řešen koaxiálními kouřovody, vyvedenými nad střechu objektu.

Ing. Daniel Čech  
vedoucí oddělení státní správy – životní prostředí a doprava

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení:

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon: +420 267 093 609

Fax: +420 272 739 587

E-mail: [posta@praha10.cz](mailto:posta@praha10.cz)

[www.praha10.cz](http://www.praha10.cz)