



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

**Ing. Antonín Janda
Borošova 634/2
149 00 Praha 4**

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-009583/2015-Nos
Vyřizuje linka: viz níže
V Praze dne: 2015-02-13

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy (dále jen DOSS) dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Dodatečné povolení rozestavěné stavby RD v ulici Bohdalecká na pozemku, parc. č. 2599/1, k. ú. Michle, Praha 10.“

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění: (Ing. Růžičková/483)

Dle předložené PD bude v každém podlaží, umístěn plynový nástěnný kondenzační kotel. V 1. PP bude umístěn kotel PROTHERM Leopard, v 1. NP bude umístěn kotel PROTHERM Tiger, ve 2. a 3. NP budou umístěny kotle JUNKERS. Všechny kotle budou kombinované, o výkonu do 24 kW. **Všechny kotle musí splňovat emisní třídu NO_x 5.** Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotlů bude zajištěn koaxiálními kouřovody, vyvedenými nad střechem objektu.

Ohřev TUV bude zajištěn v nepřímotopných zásobnících, umístěných pod jednotlivými kotli.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava