



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-034290/2016-Rů

Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483

V Praze dne: 2016-04-15

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Změna vytápění z CZT na ZP v BJ 2855/409 a 2856/411, v řadě bytových domků FVIII, Dvouletky 1182, k. ú. Strašnice - Praha 10.“

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy (Ing. Růžičková/483)

Předložená PD řeší instalaci plynových kotlů v bytových jednotkách č. 2855/409 a č. 2856/411 na místo zásobování těchto jednotek ze soustavy CZT PT a.s. V této řadě 15 bytových jednotek bylo v roce 1998 od soustavy CZT odpojeno 13 BJ. Před rokem 2003 byla odpojena jednotka 2855/409 a dle přiloženého protokolu došlo 30. 11. 2012 k odpojení i poslední bytové jednotky č. 2856/11, čímž byla od soustavy PT a.s. odpojena celá řada rodinných domků. Z tohoto důvodu orgán ochrany ovzduší **souhlasí se zásobováním těchto dvou bytových jednotek plynovými kotli.**

V bytových jednotkách byly demontovány plynové karmy, sloužící k ohřevu TUV.

V BJ č. 2855/409 byl instalován plynový kombinovaný kotel ZW 23-1 KE NOVOSTAR v provedení turbo o maximálním výkonu 22,6 kW, sloužící jak k vytápění, tak k ohřevu TUV.

V BJ č. 2856/411 byl instalován plynový kotel BAXI Manifour 240 F v provedení turbo o výkonu do 24 kW. Také tento kotel slouží jak k vytápění, tak k ohřevu TUV.

Ing. Alena Růžičková
vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 093 483
Fax: +420 272 739 587
E-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz