



**Městská  
část  
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10- 048067/2015

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 2015-06-03

Věc: Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě

**„Stavební úpravy 6. NP a 7. NP a přístavba výtahu objektu Ruská 442/16  
na parc. č. 414, k. ú. Vršovice-Praha 10.“**

**I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

**Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy: (Ing. Růžičková/483 )**

Dle předložené PD bude zdrojem tepla v rekonstruovaném bytě stávající kotel. V nově vybudované bytové jednotce bude zdrojem tepla plynový kondenzační kombinovaný kotel BUDERUS o výkonu 24 kW v provedení turbo **emisní třídy NO<sub>x</sub> 5**. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotle bude zajištěn koaxiálním kouřovodem, vyvedeným nad střechu objektu.

Kvalita ovzduší v místě stavby je charakterizována následujícími hodnotami pětiletých průměrných koncentrací vybraných znečišťujících látek za roky 2009 - 20013, uvedených na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu: NO<sub>2</sub> roční = 21,9 µg/m<sup>3</sup>, PM<sub>10</sub> roční= 26,8 µg/m<sup>3</sup>, PM<sub>2,5</sub> roční = 20,2 µg/m<sup>3</sup>, PM<sub>10</sub> 24 hod = 48 µg/m<sup>3</sup>. Hodnoty koncentrací částic PM<sub>10</sub> 24 hodin se blíží hodnotě pro imisní limit, stanovený v příloze č. 1 výše uvedeného zákona (50 µg/m<sup>3</sup>). Dle předložené PD budou na stavbě mimo transportu stavebního materiálu prováděny také bourací a stavební práce. Z tohoto důvodu požadujeme, aby při provádění stavby byla uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a to buď jeho transport stavebním výtahem, nebo uzavřeným plastovým shozem s protiprašným obalem do přistavených kontejnerů,

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení:

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon: +420 267 093 609

Fax: +420

E-mail: [posta@praha10.cz](mailto:posta@praha10.cz)

[www.praha10.cz](http://www.praha10.cz)

překrytých na místě i při přepravě. **Při splnění těchto podmínek souhlasíme se stavební činností, jak je popsána v PD.**

Ing. Daniel Čech  
vedoucí oddělení státní správy – životní prostředí a doprava