



**Městská  
část  
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje**

Váš dopis zn.:  
Naše značka: P10-054899/2015-Rů  
Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483  
V Praze dne: 2015-06-01

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

**„Rekonstrukce topného systému v BD Krymská 136/20, k.ú. Vršovice, Praha 10“.**

**I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

**Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění na základě vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů: (Ing. Růžičková/483).**

Dle předložené PD je záměrem investora pro BD o 12 bytových jednotkách a jedné provozovně vybudovat v 1. PP plynovou kotelnu namísto stávajících lokálních topných systémů.

Zdrojem tepla pro celý objekt budou dva plynové kondenzační kotle BUDERUS Logamax plus GB 162-45 v provedení turbo zapojené do kaskády, každý o výkonu 45 kW se zásobníkovým ohříváčem TUV. **Kotle musí splňovat emisní třídu NO<sub>x</sub> 5.**

Přívod spalovacího vzduchu je řešen pro každý kotel samostatně potrubím ze světlíku. Odvod spalin od kotlů je řešen kouřovody, zaústěnými do společného kouřovou, napojeného na montovaný komín, který je vyveden světlíkem nad střechu objektu.

Kvalita ovzduší v místě stavby je charakterizovaná následujícími hodnotami pětiletých průměrných koncentrací vybraných znečišťujících látek, uvedených na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu za roky 2009 - 2013: PM<sub>10</sub> roční = 26,8 µg/m<sup>3</sup>, PM<sub>2,5</sub> roční = 20,2 µg/m<sup>3</sup>, PM<sub>10</sub> 24 hod = 48 µg/m<sup>3</sup>. Hodnoty koncentrací částic PM<sub>10</sub> 24 hodin se blíží hodnotě pro imisní limit, stanovený v příloze č. 1 výše uvedeného zákona (50 µg/m<sup>3</sup>). Dle předložené PD budou na stavbě mimo transportu stavebního materiálu prováděny také bourací a stavební práce. Z tohoto důvodu je nutné při provádění stavby uplatňovat opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, jak je uvedeno v PD, opatrná manipulace s odpadem apod.

Ing. Alena Růžičková  
vedoucí referátu ochrany ovzduší a krajiny

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
IČ: 00063941

Úřední hodiny:  
Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30  
St 8:00—12:00 a 13:00—17:30

tel.: +420 267 093 483  
fax: +420 272 739 587  
<http://www.praha10.cz>  
e-mail: [alenaar@praha10.cz](mailto:alenaar@praha10.cz)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800