



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-111492/2016

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 8.12.2016

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Stavební úpravy rodinného domu, v ulici Vykáňská 2208/28, parc. číslo 2478/2, k.ú. Strašnice, Praha 10.“

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. Kyselová/372):

Dle předložené projektové dokumentace bude zdrojem tepla pro vytápění kondenzační plynový kotel Vaillant VU 146/5-5 Ecotec plus o výkonu 14 kW a emisní třídy NO_x5, odkouřený do stávajícího nově vyvlozkovaného komínového průduchu nad střechu objektu. Kotel je umístěn v 1. PP v technické místnosti. Ohřev TUV je řešen v plynovém přímotopném zásobníkovém ohříváči Vaillant atmostor VGH 220/5 XZU o objemu 220 l a o výkonu 8,2 kW. Odkouření bude vyvedeno do druhého stávajícího, nově vyvlozkovaného komínového průduchu.

Doplňkovým zdrojem tepla bude v obývacím pokoji plynový krb Karma Sense W ZP o výkonu 5kW bez nároku na odkouření do komína. Odkouření je zajištěno, stejně jako u kondenzačních kotlů.

Třívrstevným kouřovodem přes fasádu. S instalací krbu **souhlasíme pouze za podmínky, že nebude sloužit jako zdroj tepla. Upozorňujeme, že krb lze používat pouze k občasnému zvýšení pohody bydlení. Jako palivo může být používáno pouze suché čisté dřevo.**

V průběhu stavby dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší z důvodu zvýšené prašnosti.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 519
Fax: +420 272 739 587
E-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek:

- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava