



**Městská  
část  
Praha 10**

Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-120908/2017

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 21.12.2017

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

**„Stavební úpravy bytové jednotky č. 9 v 5. NP, v ulici Voroněžská 337/9, Praha 10“.**

**I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Pechová/372):

Dle předložené PD bude bytová jednotka vytápěna stávající otopnou soustavou s vlastním zdrojem tepla-plynovým kondenzačním kotlem o výkonu 24 kW.

Žadatel má dále záměr instalovat v obývacím pokoji krbová kamna, která nebudou napojena na stávající otopnou soustavu, jedná se o samostatný tepelný zdroj, který nebude sloužit k trvalému vytápění, ale pro občasné zvýšení pohody bydlení.

Krbová vložka bude o jmenovitém výkonu do 10 kW. Pro odvod spalin bude instalován nový tříšložkový komínový průduch s nerez ocelovou vložkou o průměru 200 mm. Maximální výška komínového průduchu nad střešní rovinou bude 1,5 m tj., 0,65 m nad hřebenem střechy.

S jejich instalací **souhlasíme pouze za podmínky**, že **nebudou** sloužit jako zdroj tepla, v krbových kamnech nesmí být zabudován výměník tepla. **Upozorňujeme**, že **krbová kamna lze používat pouze k občasnému** zvýšení pohody!!! Jako palivo může být používáno pouze **suché čisté dřevo**.

V průběhu rekonstrukce RD při stavebních a bouracích pracích, které jsou dle ustanovení § 2 písm. e)

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
IČ: 00063941  
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:  
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30  
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 093 649  
Fax: +420 272 739 587  
E-mail: posta@praha10.cz  
www.praha10.cz

zdrojem znečištění ovzduší, dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší.

**S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek:**

- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.
- Plynový kotel musí splňovat normu **emisní třídy NO<sub>x</sub> 5**.
- **Krbová kamna nebudou sloužit jako zdroj tepla.**

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím ve věci, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět žádosti, příslušný správní orgán, který rozhoduje ve věci samé, v souladu s § 149 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného správního orgánu lze podat odvolání.

Ing. Daniel Čech  
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:

Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30

St 8:00—12:00 a 13:00—17:30

tel.: +420 267 093 649

fax: +420 272 739 587

<http://www.praha10.cz>

e-mail: [tomasn@praha10.cz](mailto:tomasn@praha10.cz)