



Městská část Praha 10

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-040403/2017

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 15.5.2017

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Přístavba a stavební úpravy RD včetně doplňkových staveb – bazénu, zahradního domku a přístřešku pro parkování dvou automobilů, v ulici Nad Primaskou 124/12, Praha 10 - Strašnice“.

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění)

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. Kyselová/372):

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o výměnu plynového kotle. Původní plynový kotel bude vyměněn za plynový kondenzační kotel Protherm Medvěd 25 kW KKS o výkonu do 25 kW. Je nutné, aby kotel splňoval **emisní třídu NO_x 5**. Upozorňujeme, že přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotle musí splňovat platné normy.

Pro vytápění v přechodném období bude využita centrální vzduchotechnická rekuperační jednotka, která bude umístěna v podkroví a příležitostně bude využíván nový krb Romotop Malaga N03 o výkonu do 10 kW umístěný v přízemí v obytné místnosti.

Odkouření plynového kotle i krbu bude stávajícím komínovým tělesem nad střechu objektu.

S instalací krbu **souhlasíme pouze za podmínky**, že **nebude** sloužit jako zdroj tepla. **Upozorňujeme**, že **krb lze používat** pouze k **občasnému** zvýšení pohody bydlení. Jako palivo může být používáno pouze **suché čisté dřevo**.

Doplňkové stavby jsou nevytápěny.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 093 519
Fax: +420 272 739 587
E-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

V průběhu stavby při bouracích a stavebních pracích, které jsou dle ustanovení § 2 písm. e) zdrojem znečišťování ovzduší, dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší.

S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek:

- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava