



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-102040/2013-Rů
Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483
V Praze dne: 2013-10-03

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ
Prah 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu
státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění, ke stavbě:**

„Rekonstrukce a nástavba BD v ul. Na Hroudě 157/32, k.ú. Strašnice, Praha 10“.

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

**Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů v platném znění: (Ing. Růžičková/483).**

Souhlasíme.

Dle předložené PD budou zdrojem tepla pro vytápění bytů č. 5, 7 a 8 samostatné plynové kondenzační
kotle GEMINOX THRs 2-17C se zásobníkovými ohřivači TUV o tepelném výkonu do 16,9 kW, **emisní třídy
NO_x 5**. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotle bude zajištěn koaxiálními kouřovody,
vyvedenými nad střechu objektu. Byt č. 6 bude vytápěn elektrickými přímotopnými konvektory.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy
životní prostředí a doprava