



**Městská  
část  
Praha 10**

Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje

Váš dopis zn.:  
Naše značka: P10-088779/2013-Rů  
Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483  
V Praze dne: 2013-09-03

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

### **„Změna zdroje vytápění v RD Dvouletky 2658/79, k.ú. Strašnice, Praha 10“.**

Dne 7.8.2013 podali na odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje žádost o stanovisko pro stavební řízení pro výše uvedenou stavbu. Objekt bude odpojen od CZT a instalováno tepelné čerpadlo. Žadatelka doložila souhlas 88 % oprávněných osob s vlastnickým podílem 89,7

#### **I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění: (Ing. Růžičková/483).

Dle předložené PD bude novým zdrojem tepla a ohřevu TUV pro dům tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea UD07CE5 + SDF07C3E5 (systém vzduch-voda) o výkonu 7 kW. Součástí vnitřní části tepelného čerpadla je i bivalentní zdroj v podobě elektrické patrony o výkonu 3 kW. Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu až do venkovní teploty -20°C, pod touto teplotou stroj běží na elektrickou patronu.

Se změnou zdroje vytápění souhlasíme za podmínky, že pokud dojde k odpojení tepelného čerpadla, nesmí být k vytápění použit plynový kotel, ale objekt musí být znovu napojen na CZT.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77 odst. 1 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: (Ing. Růžičková/483).

Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, vydává toto vyjádření, které je závazným stanoviskem dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění: (Ing. Bavorová/483).

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:

Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30

St 8:00—12:00 a 13:00—17:30

tel.: +420 267 093 483

fax: +420 272 739 587

http://www.praha10.cz

e-mail: posta@praha10.cz

**II. Vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

**Z hlediska silničního správního úřadu podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění:  
(Ing. Růžičková/483).**

Stavba se netýká zájmů, chráněných výše uvedeným zákonem.

Ing. Alena Růžičková  
vedoucí referátu ochrany ovzduší a krajiny

Na vědomí: OST ÚMČ Praha 10