



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-096878/2013

Vyřizuje linka:

V Praze dne:

Věc: Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě

**„Polyfunkční objekt Pod Vinicí na pozemku č. parc. 99,
k.ú. Záběhlice – Praha 10“**

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění: (Ing. Růžičková/483)

Dle předložené PD budou zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV v objektu závěsné plynové kondenzační kotle s nepřímo ohříványými zásobníky o výkonu v rozsahu 11,5 – 28 kW.

V dalším stupni požadujeme předložit aktuální PD vytápění. Kotle musí být emisní třídy NO_x 5.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy – životní prostředí a doprava

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení:

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon: +420 267 093 609

Fax: +420 267 093 291

E-mail: posta@praha10.cz

www.praha10.cz