

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10				
4. čtvrtletí roku 2019				
Datum	Událost	Fotodokumentace		Cena provedení bez DPH
04.10.2019	V důsledku deště <b>zatopení suterénu a výtahových šachet</b> Řešení: vysátí vody správnou firmou	ano	1	3 360 Kč
05.11.2019	Vznik plísně v důsledku dlouhodobého zatékání do budovy Řešení: sanováno odbornou firmou	ano	2	21 700 Kč
10.11.2019	<b>Samovolné opadání omítky a obkladů</b> v důsledku vlhkosti v prostoru pod terasou u zastávky Koh i noor. Řešení: opraveno odbornou firmou	ano	3	14 700 Kč
13.11.2019	Výměna elektroměru v rozvodně budovy A, ze které vzešla nutnost <b>oprav hlavního rozvaděče</b> Řešení: plánovaná oprava oprávněnou firmou od PRE	ne		50 000 Kč
14.11.2019	<b>Zahoření el. obvodů: chodbička u kanceláře A108a</b> Řešení: Hrozilo zde vysoké riziko požáru! Ohořelé hliníkové vedení opraveno. V současné době probíhá revize, včetně oprav závad.	ano	4	1 120 Kč
14.11.2019	<b>V důsledku úniků tepla byly provedeny provizorní izolace oken</b> Řešení: Opraveno správnou firmou	ano	5	10 890 Kč
15.11.2019	<b>Zatékání do kanceláře pod jídelnou</b> z důvodu poškozené guly, potrubí v jídelně a chybějící hydroizolace Řešení: zadáno na opravu odborné firmě	ano	6	0 Kč
01.11.2019 až 30.11.2019	<b>Havarijní oprava nesoudržných částí ŽB konstrukcí terasy ÚMČ Praha 10</b> do vozovky v ulici Uljanovská Řešení: opraveno odbornou firmou	ano	7	217 000 Kč
03.12.2019	<b>Ucpaná kanalizace v 1.P budovy A, pánské WC</b> Řešení: vysátí vody a pročištění kanalizace odbornou firmou	ne		3 910 Kč
08.12.2019	<b>Zkrat na el. obvodu v 1.PP budovy A</b> Řešení: opraveno odbornou firmou	ne		520 Kč
	Zjištěno <b>uvolňování omítky a obkladů z boku pochozí rampy u zastávky Koh i noor</b> Řešení: zařazeno do plánu oprav na rok 2020	ano	8	0 Kč