

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10				
2. čtvrtletí roku 2020				
Datum	Událost	Fotodokumentace		Cena provedení bez DPH
08.04.2020	Havárie topného systému v prostorách suterénu V04, rozvod topení byl v části cca 1m zcela zkorodován. Řešení: Opraveno odbornou firmou	ano	1-2	11 679 Kč
20.04.2020 27.04.2020	4 np budovy B havárie vody v kuchyni v důsledku prasklého odpadního potrubí Řešení: Vysátí vody správnou firmou, následná oprava odbornou firmou	ano	4	13 810 Kč
11.05.2020	Zatečení do zázemí úklidu, budova A -1pp Řešení: Odstranit starý nátěr, opatřit proti plísňovým nátěrem, výmalba a drobné opravy omítky, zadáno k opravě odbornou firmě.	ano	5-6	0 Kč
11.05.2020 12.05.2020	Vysátí vody po dešti, budova A -1pp Řešení: Vysátí vody správnou firmou	ano	7-9	1 120 Kč
14.05.2020	Vyhořelý elektrický okruh v kuchyňce, budova B 2np Řešení: zhotovení nového el. okruhu, řešeno správnou firmou	ano	10-11	3 360 Kč
18.05.2020	V důsledku zatékání do neodizolované terasy, opadávající omítka v diletační spáře Řešení: Zabezpečení místa proti parkujícím automobilům, oprava bude provedena odbornou firmou	ano	12-13	0 Kč
25.05.2020	Havarijní oprava po rekonstrukci páteřních rozvodů vody v kancelářích A418, A206, A2019, A100b Řešení: Výměna kulových kohoutů, prasklých odzdušňovacích ventilů - opraveno odbornou firmou	ano	14	11 058 Kč
28.05.2020	V důsledku vlivu stáří a vlhkosti opadávání původní omítky v prostorách velké garáže Řešení: oklepání původní odfouklé omítky - řešeno správnou firmou	ano	15	1 680 Kč
01.06.2020	Zahoření kabeláže AYKY (AL) nulového vodiče pro osvětlení v kuchyňce, budova A 4np Řešení: Operativní instalace osvětlovacího tělesa pod kuchyňskou linku – vývod ze zásuvky. Poté odpojení starých osvětlovacích těles. Odpojení vadných vodičů v rozvaděči, zhotovení nového rozvodu a instalace a zapojení nového stropního osvětlovacího tělesa.	ne		5 535 Kč
10.06.2020	Prasklé kanalizační potrubí na terase nad velkou garáží v důsledku toho a chybějící izolace, zatékání do suterénních prostor. Řešení: Oprava prasklého kanalizačního potrubí, opraveno odbornou firmou	ano	16	18 432 Kč
15.06.2020	Zatečení po dešti, do sklepních prostorů v budově A Řešení: Vysátí vody správnou firmou	ne		120 Kč